

Maximale Personenanzahl Mietobjekte

Singaal Dorfschulhaus	100 Personen
Poseidon Selhofen	50 Personen
Aula Selhofen	300 Personen
Turnhalle OS1 Selhofen	100 Personen
Turnhalle OS2 Selhofen	100 Personen
Turnhalle Primarschule	100 Personen
Lehrschwimmbecken	8 Erwachsene oder 12 Kinder
Schulküche	50 Personen

Brandschutzanforderungen

Der horizontale Fluchtweg muss mindestens 120 cm breit sein.

Aus einem Raum, in dem sich mehr als 100 Personen aufhalten können, sind zwei voneinander unabhängige Fluchtwege nötig.

bis 50 Personen	1 Ausgang, 90 cm breit
50 bis 100 Personen	2 Ausgänge, je 90 cm breit
100 bis 200 Personen	3 Ausgänge, je 90 cm breit oder 2 Ausgänge, 1,20 m und 90 cm breit

Bei einer Personenbelegung > 200 muss jeder Ausgang mindestens 1,2 m breit sein.